

Hove Vandværk
Hove Gadekærsvej 2
2765 Smørum
Att.: Peter E. Grib

Rapportnr.: AR-14-CA-00249803-01
Batchnr.: EUDKVE-00249803
Kunde nr. CA0005528
Modt. dato: 13.11.2014

Analysereport

Prøvested: Hove Vandværk Vandværket - V02001400 / 4171001600
Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol
Prøveudtagning: 13.11.2014 kl.09:20
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S JK1
Analyseperiode: 13.11.2014 - 17.11.2014

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	80203850	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80203551				*		
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	3	!	MPN/100 ml	i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1		MPN/100 ml	i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	170	!	CFU/ml	50	1	ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37°C	4		CFU/ml	5	1	ISO 6222:2002	
Uorganiske forbindelser							
Ammonium	< 0.006		mg/l	0.05	0.006	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	< 0.005		mg/l	0.01	0.005	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Nitrat	11		mg/l	50	0.5	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Chlorid	46		mg/l	250	1	SM 17. udg. 4500-Cl (E)	10
Fluorid	0.55		mg/l	1.5	0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
Metaller							
Jern (Fe)	0.11	!	mg/l	0.1	0.01	SM 3120 ICP/OES	30
Mangan (Mn)	< 0.005		mg/l	0.02	0.005	SM 3120 ICP/OES	30
Organiske samleparametre							
NVOC, ikke flygt.org.carbon	2.2		mg/l	4	0.1	DS/EN 1484	12
Oplysninger fra prøvetager							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	
Vandtemperatur	10.9	°C				DS/EN ISO 19458	
pH	7.4	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne	72	mS/m			0.1	DS/EN 27888	
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Kopi til:

Egedal Kommune , kopimodtager drikkevand, Rådhusvej 2, 3660 Stenløse

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Hove Vandværk
 Hove Gadekærsvej 2
 2765 Smørum
 Att.: Peter E. Grib

Rapportnr.: AR-14-CA-00249803-01
 Batchnr.: EUDKVE-00249803
 Kunde nr. CA0005528
 Modt. dato: 13.11.2014

Analyserapport


Prøvested: Hove Vandværk Vandværket - V02001400 / 4171001600
Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol
Prøveudtagning: 13.11.2014 kl. 09:20
Prøvetager: Eurofins Miljø A/S JK1
Analyseperiode: 13.11.2014 - 17.11.2014

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	80203850	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			

17.11.2014

Kundecenter
 Tel 70224256
 Rentvand@eurofins.dk


 Flemming Mønsted Claësson
 Senior Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

**): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.