

Hove Vandværk  
Hove Gadekærsvej 2  
2765 Smørum  
Att.: Peter E. Grib

Rapportnr.: AR-15-CA-00336567-01  
Batchnr.: EUDKVE-00336567  
Kunde nr. CA0005528  
Modt. dato: 19.08.2015

## Analysereport

**Prøvested:** Hove Vandværk Vandværket - V02001400 / 4171001600  
**Prøvetype:** Drikkevand - Andet  
**Prøveudtagning:** 19.08.2015 kl. 12:15  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S JK1  
**Analyseperiode:** 19.08.2015 - 24.08.2015

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr:    | 80281470 | Enhed   | Kravværdier** |      | DL.  | Metode                   | Um (%) |
|-----------------|----------|---------|---------------|------|------|--------------------------|--------|
|                 |          |         | Min.          | Max. |      |                          |        |
| Farvetal, Pt    | 3.9      | mg Pt/l |               | 5    | 1    | DS/EN ISO 7887, metode C | 10     |
| Turbiditet      | 2.0      | ! FTU   |               | 0.3  | 0.1  | DS/EN ISO 7027           | 20     |
| <b>Metaller</b> |          |         |               |      |      |                          |        |
| Jern (Fe)       | 1.7      | ! mg/l  |               | 0.1  | 0.01 | SM 3120 ICP/OES          | 30     |

### Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning Ja DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5 A

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

### Kopi til:

Egedal Kommune , kopimodtager drikkevand, Rådhusvej 2, 3660 Stenløse

24.08.2015



Martin Hartlev Pedersen  
Kunderådgiver

Kundecenter  
Tel 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

α): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.